



KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET UMPISÄILIÖLLE

Tietoja kiinteistöstä:

Nimi _____ RN:o _____ Kylä _____

Omistajan nimi _____

Omistajan puh. virka-aikana _____

- Umpisäiliön kunto, tiiviys ja toimivuus tarkastetaan vähintään kerran viidessä vuodessa;
- Ylitäyttöhälytyksen toiminta tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksen yhteydessä anturi puhdistetaan;
- Tyhjennykset suorittaa hyväksytty urakoitsija, joka toimittaa kaiken umpisäiliöstä peräisin olevan jäteveden hyväksytylle vastaanottajalle;
- Tyhjennyksistä, tarkastuksista, huolloista ja muista toimenpiteistä pidetään kirjaa, mahdolliset kuitit säilytetään. Kääntöpuolella kirjanpitomalli;
- Toimivuudesta, huollosta ja tarkastuksista vastaa:

Nimi _____ Puh. virka-aikana _____

Nämä käyttö- ja huolto-ohjeet säilytetään kiinteistöllä ja ne päivitetään tarvittaessa.

Paikka ja päivämäärä

Kiinteistön omistajan allekirjoitus



